



Folkhälsomyndigheten

Boverket

**Handläggare**  
Lina Boström

**Vårt ärendenummer**  
00841-2017

**Ert ärendenummer**  
383/217

**Datum**  
2017-05-15

**Sida**  
1 (1)

**Folkhälsomyndighetens remissyttrande över  
Ändring av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som  
inte är bygglovspliktiga**

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss och har följande att anföra:

Folkhälsomyndigheten avgränsar svaret till att gälla föreslagna ändringar på ventilationsområdet och lämnar inga synpunkter vad gäller förslagna ändringar inom brandskyddet.

Folkhälsomyndigheten är positiv till förslaget att genom allmänna råd införa tydligare vägledning för vilka ändringar på ventilationsområdet som är väsentliga och därmed kräver anmälan enligt plan och byggförordningen (2011:338).

Folkhälsomyndigheten anser även att en ändring av ventilation som innebär ökad risk för buller bör ses som väsentlig och därmed kräver anmälan enligt plan och byggförordningen. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att detta läggs till i det allmänna rådet. (Se bifogad svarsfil för kommentar och förslag.)

---

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen, Anna Bessö. I den slutliga handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredare, Lina Boström har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut

Lina Boström



**Boverket**

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende

## Svarsfil till remiss förslag till ändring av Boverkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga, dnr: 383/2017

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Datum</b>         | 2017-05-15                           |
| <b>Remisslämnare</b> | Boverket                             |
| <b>Organisation</b>  | Folkhälsomyndigheten                 |
| <b>Kontaktperson</b> | Lina Boström                         |
| <b>E-postadress</b>  | Lina.bostrom@folkhalsomyndigheten.se |
| <b>Adress</b>        |                                      |

### Remissvar

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |



**Boverket**

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende

| Allmänt råd<br>§   | Konsekvensutredning<br>(sida) | Kommentar/Motivering  | Ert förslag till ändring (i kursivt)   |
|--|-------------------------------|---|--|
| 6 kap 5 § Väsentlig<br>ändring för anordning<br>av ventilation |                               | Folkhälsomyndigheten anser att en<br>ändring av ventilation som innebär<br>ökad risk för buller bör ses som<br>väsentlig och därmed kräver<br>anmälan enligt plan och<br>byggförfordningen. Det framgår<br>också av stycke två att en åtgärd som<br>kräver kontrollmätning av ljud<br>normalt utgör en väsentlig ändring.<br>Folkhälsomyndigheten anser därför<br>att åtgärder som påverkar buller bör<br>läggas till i första stycket som en<br>väsentlig ändring. | Med väsentlig ändring av anordning för<br>ventilation avses sådana åtgärder som<br>påverkar luftkvaliteten <i>eller förekomst av<br/>buller</i> inomhus och som, om det utförs<br>felaktigt, kan leda till risk för försämrad<br>luftkvalitet, fukt och mögelskador eller<br>föroreningar i en koncentration som<br>medför negativa hälsoeffekter eller<br>besvärande lukt <i>eller buller</i> . |