



## Folkhälsomyndigheten

Boverket  
att. Stina Jonfjärd

Handläggare  
Tove Sandberg Liljendahl

Vårt ärendenummer  
002531-2017

Ert ärendenummer  
2056/2017

Datum  
2017-10-12

Sida  
1 (2)

### **Folkhälsomyndighetens remissyttrande över förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, dnr: 2056/2017**

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss och har följande att anföra. Folkhälsomyndigheten tillstyrker förslaget i sin helhet med följande kommentarer:

Folkhälsomyndigheten anser att det i föreslagen bestämmelse i 12§ inte är tillräckligt tydligt att det krävs kännedom om Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18) i sin helhet, och inte bara tillämpliga delar. Detta kan exempelvis göras tydligare genom att ändra placeringen av hänvisningen till FoHMFS 2014:18 så att den kommer i det första stycket, före ”tillämpliga delar”.

Folkhälsomyndigheten är positiva till förslaget att utbildningskraven tydliggörs i 6-10§§, men vill tydliggöra vikten av att föreslagna förändringar av utbildningskrav och yrkeserfarenhet inte medför att funktionskontrollanternas kännedom om ventilationens påverkan på inomhusmiljö minskar. Vidare stödjer Folkhälsomyndigheten förslaget att krav på yrkeserfarenhet vid högre utbildning minskas i syfte att möjliggöra certifiering för fler.

Folkhälsomyndigheten är även positiva till förslaget till ny bestämmelse i 2§ där den särskilda definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort i syfte att minska risken att en- och tvåbostadshus undantas från krav på funktionskontroll vid förstabesiktning. Folkhälsomyndigheten föreslår dock att det till 2§ kopplas ett allmänt råd som beskriver hur man kan tänka kring en- och tvåbostadshus för att underlätta för dem som ska tillämpa föreskriften.

Slutligen vill Folkhälsomyndigheten framhålla att det kan finnas behov av att stämma av borttagande av 12§ punkten 8 i föreslagen bestämmelse med Strålsäkerhetsmyndigheten med tanke på att strålsäkerhetsdirektivet nu ses över, vilket kan komma att påverka föreskrifter eller allmänna råd gällande radon.


**Vårt ärendenummer** Sida  
002531-2017 2 (2)

**Ert ärendenummer**  
2056/2017

---

Beslut om detta yttrande har fattats av tf avdelningschefen Marie Risbeck, i den slutliga handläggningen har enhetschefen Agneta Falk Filipsson deltagit. Utredaren Tove Sandberg Liljendahl har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut



Tove Sandberg Liljendahl

## **Svarsfil till remiss; Förslag till ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK, dnr: 2056/2017**

Svar mailas till [remiss@boverket.se](mailto:remiss@boverket.se)

**Datum**

2017-11-01

**Remisslämnare**

Boverket

Organisation

Folkhälsomyndigheten

Kontaktperson

Tove Sandberg Liljendahl

E-postadress

Tove.s.liljendahl@folkhalsomyndigheten.se

Adress

**Remissvar**

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Föreskrift §	Konsekvensutredning (sida)	Kommentar/Motivering	Ert förslag till ändring
2§	19	Folkhälsomyndigheten är positiva till förslaget till ny bestämmelse där den särskilda definitionen av en- och tvåbostadshus tas bort i syfte att minska risken att en- och tvåbostadshus undantas från krav på funktionskontroll vid förstabesiktning.	
2§	19	Folkhälsomyndigheten föreslår ett allmänt råd som beskriver hur man kan tänka kring en- och tvåbostadshus för att underlätta för dem som ska tillämpa föreskriften.	Folkhälsomyndigheten föreslår att det till 2§ kopplas ett allmänt råd som beskriver hur man kan tänka kring en- och tvåbostadshus
6-10§§		Folkhälsomyndigheten är positiva till förslaget att utbildningskraven tydliggörs, men vill tydliggöra vikten av att föreslagna förändringar av utbildningskrav och yrkeserfarenhet inte medför att funktionskontrollanternas kännedom om ventilationens påverkan på inomhusmiljö minskar.	
6-10§§		Folkhälsomyndigheten stödjer förslaget att krav på yrkeserfarenhet vid högre utbildning minskas i syfte att möjliggöra certifiering för fler.	
12§ p3	24	Folkhälsomyndigheten anser att det krävs kännedom om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) i sin helhet och inte bara om <i>tillämpliga delar</i> . Huvudsyftet med ventilation är att vädra bort luftföroreningar och säkerställa god luftkvalitet,	Folkhälsomyndigheten föreslår att texten i 12§ p3 flyttas till 12§ första stycket, före <i>"inom tillämpliga delar av"</i> .



# Boverket

Myndigheten för samhällsplanering,  
byggande och boende

		och det är därför avgörande att kontrollanter har tillräcklig kännedom om ventilationens påverkan på inomhusmiljö.	
12§ p8	25	Folkhälsomyndigheten anser att det kan finnas behov av att stämma av med Strålsäkerhetsmyndigheten gällande radon med tanke på att strålsäkerhetsdirektivet nu ses över, vilket kan komma att påverka föreskrifter eller allmänna råd.	